

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL

P. Moruxo, B47 Pol. Industrial

15165 Bergondo (A Coruña)

Tel: +34981970200 - Fax: +34881980251

www.oxidine.net - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-13818

Mant. Periódico

Fecha: 15/12/2020

Empresa: **JM MABUNI SL**

Obra: GIMNASIO MABUNI

Calle Adrada de Haza 2

28018 Madrid (Madrid)

Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

Equipo: **PISCINA / GENERADOR HIPOCLORITO**

Marca: GAFFEY

Modelo: ISEC 30 SKID I. 204001

N.Serie: G200748

Elemento	Valor	Valor Anterior	Valor Fabrica	NP	OK	NC
Valor Voltímetro (V)	10,6	10,5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Horas Funcionamiento (h)	5301	5055		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarma Voltaje Alto (V)	15	15		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarma Voltaje Bajo (V)	9,50	9,50		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Salmuera (sg)	2,40	2,40		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pulsos Salmuera	1	1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Agua (sg)	20	20		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ciclos Arranque	10	10		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Ciclo (sg)	59	59		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarma Flujo aire mínimo (m3/h)	65	65		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medida Amperios (A)	100	100		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caudal Aire (m3/h)	260	260		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dureza Agua (°F)				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Densidad Cloro	1,015	1,014		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentración %	0,5	0,5		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sensor Hidrogeno (%)	57	56		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



José María Martín Nieto

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 P. Moruxo, B47 Pol. Industrial
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: +34981970200 - Fax: +34881980251
 www.oxidine.net - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-13818 Mant. Periódico
 Fecha: 15/12/2020
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

Estado Generador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Tubería Ventilación	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Depósito Producto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Electroodos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado válvulas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frec Regeneración Descalcificador	7	7	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tiempo Lavado (min)	5	5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tiempo Salmuera (min)	3	3	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tiempo Aclarado (min)	6	6	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Estado Dosificación Cloro			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



José María Martín Nieto

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL

P. Moruxo, B47 Pol. Industrial

15165 Bergondo (A Coruña)

Tel: +34981970200 - Fax: +34881980251

www.oxidine.net - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-13818 Mant. Periódico

Fecha: 15/12/2020

Empresa: **JM MABUNI SL**

Obra: GIMNASIO MABUNI

Calle Adrada de Haza 2

28018 Madrid (Madrid)

Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

Equipo: **PISCINA / BOMBA DOSIFICADORA PERISTALTICA PROPORCIONAL TUBO SANTOPRENE 4L/H-4**

Marca: MYTHO

Modelo: KRONOS

N.Serie: 48A69972L

Elemento	Valor	Valor Anterior	Valor Fabrica	NP	OK	NC
Estado Funcionamiento				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado tubo dosificador				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado racores				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regulación Dosificadora (%)	0,4	0,4		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dosificación l/h	0,016	0,016		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



José María Martín Nieto

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 P. Moruxo, B47 Pol. Industrial
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: +34981970200 - Fax: +34881980251
 www.oxidine.net - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-13818 Mant. Periódico
 Fecha: 15/12/2020
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

Equipo: **PISCINA / HG30 PVDF 5 L/H 10 BAR BOMBA DOSIFICADORA**

Marca: MYTHO

Modelo: HG30

N.Serie: 02A00575A

Elemento	Valor	Valor Anterior	Valor Fabrica	NP	OK	NC
Estado Funcionamiento				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado tubo dosificador				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado racores				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programación Dosificación	1 ml / 15 min	1 ml / 15 min		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



José María Martín Nieto

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL

P. Moruxo, B47 Pol. Industrial

15165 Bergondo (A Coruña)

Tel: +34981970200 - Fax: +34881980251

www.oxidine.net - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-13818 Mant. Periódico

Fecha: 15/12/2020

Empresa: **JM MABUNI SL**

Obra: GIMNASIO MABUNI

Calle Adrada de Haza 2

28018 Madrid (Madrid)

Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

Observaciones

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



José María Martín Nieto