

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL

P. Moruxo, B47 Pol. Industrial

15165 Bergondo (A Coruña)

Tel: +34981970200 - Fax: +34881980251

www.oxidine.net - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-14668

Mant. Periódico

Fecha: 13/4/2021

Empresa: **JM MABUNI SL**

Obra: GIMNASIO MABUNI

Calle Adrada de Haza 2

28018 Madrid (Madrid)

Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

Equipo: **PISCINA / GENERADOR HIPOCLORITO**

Marca: GAFFEY

Modelo: ISEC 30 SKID I. 204001

N.Serie: G200748

| Elemento | Valor | Valor Anterior | Valor Fabrica | NP | OK | NC |
|---------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Valor Voltímetro (V) | 10,4 | 10,6 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Horas Funcionamiento (h) | 6403 | 6161 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarma Voltaje Alto (V) | 15 | 15 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarma Voltaje Bajo (V) | 9,50 | 9,50 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Salmuera (sg) | 2,40 | 2,40 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pulsos Salmuera | 1 | 1 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Agua (sg) | 20 | 20 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ciclos Arranque | 10 | 10 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Ciclo (sg) | 59 | 59 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alarma Flujo aire mínimo (m3/h) | 65 | 65 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Medida Amperios (A) | 100 | 100 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Caudal Aire (m3/h) | 260 | 260 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dureza Agua (°F) | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Densidad Cloro | 1,015 | 1,015 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Concentración % | 0,55 | 0,55 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sensor Hidrogeno (%) | 70 | 64 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Firma del Técnico

Firma del Cliente



Jose Enrique Ayala Rodriguez



Víctor Manuel Rodríguez

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
P. Moruxo, B47 Pol. Industrial
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel: +34981970200 - Fax: +34881980251
www.oxidine.net - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-14668 Mant. Periódico
Fecha: 13/4/2021
Empresa: **JM MABUNI SL**
Obra: GIMNASIO MABUNI
Calle Adrada de Haza 2
28018 Madrid (Madrid)
Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| Estado Generador | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado Tubería Ventilación | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado Depósito Producto | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado Electrodo | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado válvulas | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Frec Regeneración Descalcificador | 7 | 7 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Lavado (min) | 5 | 5 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Salmuera (min) | 3 | 3 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Aclarado (min) | 6 | 6 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Tiempo Relleno (min) | | | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Estado Dosificación Cloro | | | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Manuel Rodríguez

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL

P. Moruxo, B47 Pol. Industrial

15165 Bergondo (A Coruña)

Tel: +34981970200 - Fax: +34881980251

www.oxidine.net - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-14668

Mant. Periódico

Fecha: 13/4/2021

Empresa: **JM MABUNI SL**

Obra: GIMNASIO MABUNI

Calle Adrada de Haza 2

28018 Madrid (Madrid)

Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

Equipo: **PISCINA / BOMBA DOSIFICADORA PERISTALTICA PROPORCIONAL TUBO SANTOPRENE 4L/H-4**

Marca: MYTHO

Modelo: KRONOS

N.Serie: 48A69972L

| Elemento | Valor | Valor Anterior | Valor Fabrica | NP | OK | NC |
|-----------------------------|-------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Estado Funcionamiento | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado tubo dosificador | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado racores | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Regulación Dosificadora (%) | 0,4 | 0,4 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dosificación l/h | 0,016 | 0,016 | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Manuel Rodríguez

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL

P. Moruxo, B47 Pol. Industrial

15165 Bergondo (A Coruña)

Tel: +34981970200 - Fax: +34881980251

www.oxidine.net - info@oxidine.net

Nº Visita: JRO-14668

Mant. Periódico

Fecha: 13/4/2021

Empresa: **JM MABUNI SL**

Obra: GIMNASIO MABUNI

Calle Adrada de Haza 2

28018 Madrid (Madrid)

Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

Equipo: **PISCINA / HG30 PVDF 5 L/H 10 BAR BOMBA DOSIFICADORA**

Marca: MYTHO

Modelo: HG30

N.Serie: 02A00575A

| Elemento | Valor | Valor Anterior | Valor Fabrica | NP | OK | NC |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Estado Funcionamiento | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado tubo dosificador | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado racores | | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Programación Dosificación | 1 ml / 20 min | 1 ml / 20 min | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Manuel Rodríguez

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL

P. Moruxo, B47 Pol. Industrial

15165 Bergondo (A Coruña)

Tel: +34981970200 - Fax: +34881980251

www.oxidine.net - info@oxidine.net

Motivo: Mant. Periódico

VISITA - MANTENIMIENTO

Nº Visita: JRO-14668 Mant. Periódico

Fecha: 13/4/2021

Empresa: **JM MABUNI SL**

Obra: GIMNASIO MABUNI

Calle Adrada de Haza 2

28018 Madrid (Madrid)

Instalac: PISCINAS

Observaciones

- Se instala un segundo depósito para almacenar más cloro.

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Manuel Rodríguez