

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel: 981970200 - Fax:
-

Nº Visita: JRO-14891 Mant. Periódico
Fecha: 13/5/2021
Empresa: **JM MABUNI SL**
Obra: GIMNASIO MABUNI
Calle Adrada de Haza 2
28018 Madrid (Madrid)
Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

Equipo: **PISCINA / GENERADOR HIPOCLORITO**

Marca: GAFFEY

Modelo: ISEC 30 SKID I. 204001

N.Serie: G200748

Elemento	Valor	Valor Anterior	Valor Fabrica	NP	OK	NC
Valor Voltímetro (V)	10,5	10,4		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Horas Funcionamiento (h)	6802	6403		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarma Voltaje Alto (V)	15	15		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarma Voltaje Bajo (V)	9,50	9,50		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Salmuera (sg)	2,40	2,40		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pulsos Salmuera	1	1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Agua (sg)	20	20		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ciclos Arranque	10	10		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Ciclo (sg)	59	59		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alarma Flujo aire mínimo (m3/h)	65	65		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medida Amperios (A)	100	100		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caudal Aire (m3/h)	260	260		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dureza Agua (°F)				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Densidad Cloro	1,015	1,015		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concentración %	0,55	0,55		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sensor Hidrogeno (%)	81	70		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(NC) No Conformidad

(NC) Acción Correctora

Firma del Técnico

Firma del Cliente



Jose Enrique Ayala Rodriguez



Víctor Manuel Rodríguez Descalzo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: 981970200 - Fax:
 -

Nº Visita: JRO-14891 Mant. Periódico
 Fecha: 13/5/2021
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

No hay renovación de aire en la sala y el equipo suele dar fallo del sensor de hidrógeno.

La dirección va a instalar una salida de aire para que recircule y no haya acumulación en la sala.

Estado Generador			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Tubería Ventilación			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Depósito Producto			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Electrodo			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado válvulas			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frec Regeneración Descalcificador	7	7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Lavado (min)	5	5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Salmuera (min)	3	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo Aclarado (min)	6	6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado Dosificación Cloro			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Manuel Rodríguez Descalzo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
 Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
 15165 Bergondo (A Coruña)
 Tel: 981970200 - Fax:
 -

Nº Visita: JRO-14891 Mant. Periódico
 Fecha: 13/5/2021
 Empresa: **JM MABUNI SL**
 Obra: GIMNASIO MABUNI
 Calle Adrada de Haza 2
 28018 Madrid (Madrid)
 Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

Equipo: **PISCINA / BOMBA DOSIFICADORA PERISTALTICA PROPORCIONAL TUBO SANTOPRENE 4L/H-4**

Marca: MYTHO

Modelo: KRONOS

N.Serie: 48A69972L

Elemento	Valor	Valor Anterior	Valor Fabrica	NP	OK	NC
Estado Funcionamiento				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado tubo dosificador				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado racores				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regulación Dosificadora (%)	0,4	0,4		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dosificación l/h	0,016	0,016		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Manuel Rodríguez Descalzo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel: 981970200 - Fax:
-

Nº Visita: JRO-14891 Mant. Periódico
Fecha: 13/5/2021
Empresa: **JM MABUNI SL**
Obra: GIMNASIO MABUNI
Calle Adrada de Haza 2
28018 Madrid (Madrid)
Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

Equipo: **PISCINA / HG30 PVDF 5 L/H 10 BAR BOMBA DOSIFICADORA**

Marca: MYTHO

Modelo: HG30

N.Serie: 02A00575A

Elemento	Valor	Valor Anterior	Valor Fabrica	NP	OK	NC
Estado Funcionamiento				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado tubo dosificador				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado racores				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programación Dosificación	1 ml / 20 min	1 ml / 20 min		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Manuel Rodríguez Descalzo

OXIDINE WATER TECHNOLOGY SL
Calle P. Moruxo B47 Pol. Ind. Bergondo
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel: 981970200 - Fax:
-

Nº Visita: JRO-14891 Mant. Periódico
Fecha: 13/5/2021
Empresa: **JM MABUNI SL**
Obra: GIMNASIO MABUNI
Calle Adrada de Haza 2
28018 Madrid (Madrid)
Instalac: PISCINAS

Motivo: Mant. Periódico

Observaciones

Firma del Técnico



Jose Enrique Ayala Rodriguez

Firma del Cliente



Víctor Manuel Rodríguez Descalzo